



Утвержден

Директор МБОУ «СОШ №4
с.п. Надтеречное им. С.М. Ахметханова»

М.М. Исакова

Пр. №65/1 от 30.09.2023г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 4 с.п. Надтеречное

им. С.М. Ахметханова»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **объект образования**

1.2. Адрес объекта: **Чеченская Республика, Надтеречный район, с. Надтеречное, ул. А.Завгаева, 1**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, *в три этажа*, общая площадь – **11.314м²**

- наличие прилегающего земельного участка: **да; общая площадь земельного участка – 30000м²**

1.4. Год постройки здания **2022;**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущий косметический ремонт школы- 2024год.**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое

наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципального**

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 4 с.п. Надтеречное им. С.М.

Ахметханова»

МБОУ «СОШ №1 с.п. Надтеречное им. С.М. Ахметханова»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 366810, Чеченская Республика, Надтеречный муниципальный район, с.п. Надтеречное», ул. А.Завгаева, 1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **реализация образовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего общего образования.**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пешая доступность, школьный автобус, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту.

Обучающиеся, проживающие на территории с. Знаменское, добираются самостоятельно.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100м

3.2.2 время движения (пешком): 2-3мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые; со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«А»
4.	с нарушениями зрения	«ДУ»
5.	с нарушениями слуха	«ДУ»
6.	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О,Г,У,К), ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(О,Г,У), ДЧ-И(К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	ДП-И(О,У), ДЧ-И(К,С,Г)

	объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И(О,У,Г), ДЧ-И(К,С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан частично доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках и для инвалидов с нарушениями слуха, временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МГН (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МГН).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями размещена информация об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата необходимо установить нормативные поручни на лестничных маршах.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и другие технические средства адаптации при оказании услуг, визуальные и тактильные направляющие.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, на 1 этаже необходимо организовать работу для оказания ситуационной помощи сотрудниками учреждения, устранить пороги в дверях, установить доводчики в дверях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам проведены следующие мероприятия:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

Отремонтированы подходы к объекту (установлено декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, устранены неровности дороги);

выделены места отдыха (установлены скамейки), места для парковки инвалидов не оформлены согласно ГОСТу.

Вход (входы) в здание:

Вход в здание не ограничивает передвижение коляски, отсутствуют пороги на входных дверях; есть доводчики для задержания двери.

Путь (пути) движения внутри здания:

- установим недостающие поручни вдоль маршей лестниц;
- для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов, использующих кресла-коляски, нужно приобрести мобильный подъемник;

Санитарно-гигиенические помещения:

- оборудованы туалетные кабины в соответствии с нормативными требованиями, имеется теплая и холодная вода.

Система информации на объекте:

Планируется провести на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка визуальной информации, визуальных и тактильных направляющих от ворот до входа на объект.
2	Вход (входы) в здание	Установить контрастную маркировку на всех ступеньках и стеклянных витражах, антискользящую поверхность на входной площадке, на пандусе и на ступеньках, переделать поручни на пандусе по нормативу (30 см. после окончания пандуса), установить доводчики во всех входных дверях.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Дублировать по Брайлю эвакуационный план, установить доводчики на эвакуационных дверях, устранить пороги при выходе. Сделать антискользящую поверхность на площадках эвакуационных лестниц, установить контрастную маркировку на ступеньках, сделать пандусы и установить козырьки на эвакуационных лестницах. Установить тактильные и визуальные таблички, направляющие поручни; установить световые и звуковые маячки на эвакуационных путях и контрастную маркировку на крайних ступеньках лестничных маршей, установить поручни с 2-х сторон на лестничных маршах.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	Установка тактильных табличек и направляющих полос, снизить пороги в дверях оборудовать Аудио-

	объекта)	тифлооборудованием учебное место для детей с нарушением слуха и зрения, для колясочников. Для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установить кнопки вызова, визуальные и тактильные обозначения
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Дублирование наглядной информации на всех зонах. Тактильные устройства: - направляющие поручни в коридорах, - рельефные обозначения на поручнях, изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения поворотами коридоров и т.п.). Визуальные и акустические устройства и средства информации: - различные специально освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности; - контрастное цветовое обозначение входов. Установка светового и звукового маячков, звукового оповещения
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Оформить парковочные места согласно ГОСТУ, устранить бордюры на пути движения с проезжей части на тротуар перед воротами на объект. Установить тактильные и визуальные направляющие.
8	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных обозначений, установка кнопки вызова и тактильных обозначений, установить дверные доводчики, задерживающих закрывание дверей, Установка светового и звукового маяка, звукового оповещения о приеме.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения частичных работ: июнь-август 2024 года в рамках исполнения программы доступности объекта
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (О, У, С, Г), ДУ - (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласована Комиссии: **не требуется**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): **не требуется**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **требуется**;

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации - gov.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте МБОУ «СОШ №4 с.п.Надтеречное им. С.М. Ахметханова» на 11 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы директор школы

М.М. Исакова

(Должность, Ф.И.О.)

Подпись

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УР

М.В. Умалатова

(Подпись)

Заведующий хозяйством

З.М. Нухигов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

